



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного пікаря України

Л.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.02 2012р.

№ 05.03.02-04/1208

Підвіконня полівінілхлоридні ламіновані за ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Профілі полівінілхлоридні для огорожувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 22.23

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Будівництво житлових та громадських споруд, оптова торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Юпітер 2003», Україна, 65031, м. Одеса, Новомосковська дорога, 25, тел.: /факс 8-0482-302-114, тел.: 8-0482-302-223; e-mail: info@danke.od.ua, код ЄДРПОУ: 31943234

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Юпітер 2003», Україна, 65031, м. Одеса, Новомосковська дорога, 25, тел.: /факс 8-0482-302-114, тел.: 8-0482-302-223; e-mail: info@danke.od.ua, код ЄДРПОУ: 31943234

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

згідно з СанПіН 6027-А-91 "Санитарные правила по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели. Гигиенические требования" (утв. 12 августа 1991г.) за вмістом шкідливих речовин у атмосферному повітрі, а саме концентрації толуолу ГДКс.д.- 0,6 мг/м³, хлорбензолу ГДКс.д. - 0,1 мг/м³; хлористого водню - ГДКс.д. - 0,2 мг/м³, формальдегіду - ГДКс.д.- 0,003 мг/м³. Запах не більше 1 балу

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Зберігання, транспортування здійснювати у відповідності з вимогами виробника за ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Профілі полівінілхлоридні для огорожувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Підвіконня полівінілхлоридні ламіновані за ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Профілі полівінілхлоридні для огорожувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Повинна бути надана етикетка згідно з ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Профілі полівінілхлоридні для огорожувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: на термін дії ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Профілі полівінілхлоридні для огорожувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Продукція вітчизняного виробника

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Продукція вітчизняного виробника

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно чинного законодавства

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту"

65039, м.Одеса, вул.Канатна, 92, тел.: (048)

728-14-52, (048) 726-47-93

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 107 від 17.02.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Лісобей В.О.